1693/22

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY

Znak sprawy: NHŚ.9022.8.10.2022

Bydgoszcz, dnia 16.03.2022r.

Egz. nr 1

Adresaci
wg rozdzielnika

Zbiorcza roczna cena wody na pływalni „Bryza" w Bydgoszczy przy ul. Goszczyńskiego 3 od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022r. poz. 147) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U .z 2015r. poz. 2016 ze zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego pływalnią i wynikami badania wody pobranej, przed wydaniem oceny, przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz w oparciu o posiadaną dokumentację przedstawia zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni „Bryza" w Bydgoszczy przy ul. Goszczyńskiego 3 podlegającej Miastu Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, Bydgoskie Centrum Sportu ul. Gdańska 163, 85-674 Bydgoszcz pochodzącej z niecki basenowej za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r.

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociąg publiczny Bydgoszcz) realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. ul Toruńska 103 w Bydgoszczy i jest pod bieżącym nadzorem sanitarnym. Jakość wody z ww. wodociągu jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy zatwierdził harmonogram poboru próbek wody przedstawiony przez zarządzającego pływalnią tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016 ze zm.) w ww. okresie:

1. Zarządzający pływalnią przeprowadzał bieżącą obserwację wody, prowadził nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiarów jakości wody na pływalni, wyniki i spostrzeżenia oraz podejmowane czynności były udokumentowane zgodnie z § 3 ust. 1, co przedstawiano systematycznie w trakcie bieżących kontroli sanitarnych na terenie obiektu; wykonywał systematyczne i udokumentowane badania jakości wody, prowadzone zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy harmonogramem, dokonywał oceny spełniania wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załączniku 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016 ze zm.)
2. Wyniki badania wody na pływalni wykonywane przez zarządzającego pływalnią spełniały wymagania zawarte w ww. rozporządzeniu.
3. Zakres i częstotliwość wykonywanych badań wody oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 ze zm.).
4. Wyniki badań wody na pływalni pobranej w dniu 08.06.2021r. przed wydaniem oceny przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, zbadanej w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy, spełniały wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016 ze zm.), z wyjątkiem badania ciepłej wody z natrysku w szatni damskiej na terenie pływalni „Bryza" w kierunku bakterii *Legionella sp.* na podstawie którego uznano, że jakość wody nie odpowiada wymaganiom sanitarnym ze względu na skażenie sieci wodociągowej bakterią *Legionella sp.*-155 jtk /100ml (wymaganie sanitarne < 100 jtk /100ml). W związku z powyższym uznano instalację ciepłej wody użytkowej w budynku pływalni za średnio skażoną i wobec zarządzającego obiektem wszczęto postępowanie administracyjne. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez zarządzającego pływalnią Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pobrał próbki kontrolne wody do badań laboratoryjnych w kierunku *Legionella sp.* z natrysków (w szatni damskiej oraz męskiej). W wyniku badań stwierdzono, że jakość wody ciepłej pobranej z natrysku w szatni damskiej nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym ze względu na obecność bakterii *Legionella sp.* tj. 680 jtk/100ml (wymaganie sanitarne < 100 jtk /100ml).

   W związku z powyższym zarządzający pływalnią podjął działania naprawcze zmierzające do obniżenia liczby bakterii *Legionella sp.* z wewnętrznej instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej w budynku pływalni „Bryza" przy ul Goszczyńskiego 3 w Bydgoszczy do zgodności z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu. Następnie gestor obiektu poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o zakończeniu powyższych czynności oraz zlecił badania kontrolne z natrysków (szatni damskiej oraz męskiej). Po zapoznaniu się z sprawozdaniami z badań kontrolnych jakości wody pobranej z przedmiotowych natrysków Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy orzekł, że jakość wody z wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej budynku Pływalni „Bryza" przy ul. Goszczyńskiego w Bydgoszczy odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r.,poz. 2016 ze zm.) oraz uznaje brak/znikome skażenie sieci ciepłej wody użytkowej bakterią *Legionella sp.*

W okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej obowiązywał stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, podczas, którego wprowadzono ograniczenia, zakazy i nakazany między innymi w stosunku do pływalni. Zarządzający pływalnią w ww. okresie stosował się do obowiązujących przepisów.

Mając na uwadze powyższe, dokonując zbiorczej oceny rocznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy stwierdza, że woda na pływalni „Bryza" przy ul. Goszczyńskiego 3 w Bydgoszczy odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 ze zm.) z zastrzeżeniem jakości wody ciepłej w zakresie parametru *Legionella Sp.* z natrysku w szatni damskiej, którą po podjętych działaniach naprawczych doprowadzono do wartości zgodnych z ww. rozporządzeniem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Ewa Chrzanowska

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Bydgoskie Centrum Sportu (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) - egz. nr 1
   85-674 Bydgoszcz ul. Gdańska 163
2. Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1
   85-102 Bydgoszcz (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) – egz. nr 2
3. a/a – egz. nr 3